



Mitsubishi Heavy Industries WF-RAC

BELANGRIJK VOOR JE BEGINT

Schakel de voeding van de airco volledig uit en controleer of deze spanningsloos is.
Voer de montage alleen uit als je voldoende technische kennis hebt.

STAP 1 Witte frontkappen verwijderen

Draai de schroeven los en druk de clips aan de bovenzijde in.

STAP 2 Elektronica-box openen

Verwijder rechts in de binnenunit de metalen beschermkap.

STAP 3 CNS-aansluiting zoeken

Zoek op de printplaat de vijfpolige aansluiting met aanduiding CNS.

STAP 4 Wifi-module aansluiten

Steek de stekker van de WF-RAC-module in de CNS-aansluiting.

STAP 5 Kabel netjes leiden

Gebruik de kabelroute en voorkom dat de kabel wordt afgekneld.

STAP 6 Afdekkappen terugplaatsen

Monteer alle kappen. Schakel de voeding in en controleer de statuslampjes.

AANSLUITING OP PRINTPLAAT



De CNS-aansluiting is rood omcirkeld.

Voor geschikte MHI wand- en vloermodellen.



**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

LET OP

Twijfel je over de aansluiting?
Laat de montage uitvoeren door een deskundige.

DAARNA: WIFI KOPPELEN MET DE APP

Volg de Aircobrabant-handleiding: Stappenplan losse wifi-module instellen.